



CERT

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NW-6203BS0434**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	valves for water supply: gate valve (6203)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	gate valve for drinking water supply
<b>Model</b> <i>Modell</i>	1004
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: A0 023/20 from 04.06.2020 (TZW) type testing: A0 011/07 from 09.10.2007 (TZW) UBA-Guideline: KA 0308/16 from 09.12.2016 (TZW) hygienic testing: MO 191/16 from 26.09.2016 (TZW) UBA-Guideline: KA 0361/18 from 31.12.2018 (TZW)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	09.10.2025 / 20-0246-WNV

70038 04-A-DE

28.08.2020 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
1004	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
1004	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
1004	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
1004	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

**certified Components****zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5212BU0497	Elastomer sealant for water supply	01/AA70NBR/01/AA70NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.