



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6401BQ0566

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Vertreiber <i>distributor</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Unterflurhydrant (6401)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Unterflurhydrant
Modell <i>model</i>	304; 304 S; 305
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: A 025/20 vom 25.05.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 062/18 vom 23.10.2018 (TZW) Baumusterprüfung: A0 024/10 vom 20.06.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0117/18 vom 15.05.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 051/18 vom 22.05.2018 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0349/17 vom 26.02.2018 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 386-P (01.09.2014) DIN EN 1074-6 (01.03.2009) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	27.12.2026 / 21-0970-WNV

70093 04_A_DE

12.11.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
304; 304 S	Bauform: A1-80-1,5 Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	RD 0,80; RD 1,00; RD 1,25; RD 1,50 (einfache Absperrung)
305	Bauform: AD1-80-1,5 Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	RD 0,80; RD 1,00; RD 1,25; RD 1,50 (doppelte Absperrung)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5214BU0030	Dichtung für Muffenverbindungen in Trinkwasserrohren	TYTON/TYTON	SATTEC DBS GOMMA S.R.L.
DW-5212BU0497	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Trinkwasserversorgungsleitungen	01/AA70NBR/01/AA70NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.
HW-1011DM0463	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	304; 304 S; 305/304; 304 S; 305	Düker GmbH