



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6411DR0248

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Düker GmbH Würzburger St. 10-16, D-97753 Karlstadt
Vertreiber <i>distributor</i>	Düker GmbH Würzburger St. 10-16, D-97753 Karlstadt
Produktart <i>product category</i>	Hydranten und Straßenkappen: Überflurhydrant (6411)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Überflurhydrant
Modell <i>model</i>	Typ 496
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 39-18693 vom 02.03.2026 (SZU)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1074-6 (01.03.2009) DIN EN 14384-Ber./1 (01.07.2007) DVGW W 386-P (01.09.2014)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	02.03.2031 / 25-0658-WNE



70028-04-A-DE

28.05.2026 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dv-gw-cert.com
www.dv-gw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Typ 496	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80	RD 1,00; RD 1,25; DR 1,50 (doppelte Absperrung, ohne A-Abgang)
Typ 496	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	RD 1,00; RD 1,25; DR 1,50 (doppelte Absperrung, ohne A-Abgang)
Typ 496	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100	RD 1,00; RD 1,25; DR 1,50 (doppelte Absperrung, mit A-Abgang)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-5253CR0217	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EPDM 70 E7108/EPDM 70 E7108	DUCI s.r.l.
DW-5253CR0531	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	SEAEP80N01/SEAEP80N01	SEA RUBBER s.r.l.
NW-5212CT0479	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Trinkwasserversorgungsleitungen	EPDM-EL (E3021B)/EPDM-EL (E3021B)	Kroll & Ziller GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

